



Broj protokola : 285/19

Broj tenderskog dokumenta: 285-3/19

Datum:15.02.2019.godine

**TENDERSKA DOKUMENTACIJA
ZA NABAVKU I UGRADNJU OPREME ZA NADZOR
NAD VODOVODOM- SKADA**

-KONKURENTSKI ZAHTJEV -

Trebinje,februar 2019.godine



SADRŽAJ

OPŠTI PODACI

1. Podaci o ugovornom organu	3
2. Podaci o osobi zadužnoj za kontakt	3
3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa	3
4. Redni broj nabavke	3
5. Podaci o postupku javne nabavke	3

PODACI O PREDMETU NABAVKE

6. Opis predmeta nabavke	4
7. Količina predmeta nabavke	7
8. Tehničke specifikacije	7
9. Mjesto isporuke roba	7
10. Rok isporuke roba	7

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

11. Uslovi za kvalifikaciju	8
12. Ostali uslovi za kvalifikaciju	9

PODACI O PONUDI

13. Sadržaj ponude i način pripreme ponude	10
14. Način dostavljanja ponuda	10
15. Dopuštenost dostave alternatvni ponuda	11
16. Obrazac za cijenu ponude iz Aneksa	11
17. Način određivanja cijene ponude	11
18. Valuta ponude	12
19. Kriterijum za dodjelu ugovora	12
20. Jezik i pismo ponude	13
21. Rok važenja ponude	14

OSTALE INFORMACIJE

22. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda	14
23. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda	14
24. Nacrt ugovora	15
25. Rok za donošenje odluke o izboru ili poništenju	15

OSTALI PODACI

26. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču	15
---	----

DODATNE INFORMACIJE

27. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije	15
28. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja	15
29. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata	16
30. Izmjena, dopuna i povlačnje ponuda	16
31. Neprirodno niska ponudena cijena	16
32. Potpisivanje ugovora	16
33. Pouka o pravnom lijeku	17

Prilozi



OPŠTI PODACI

1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ:	J.P. za komunalnu hidrotehniku „Vodovod“ A.D. Trebinje
Adresa:	Ul. Luke Čelovića-Trebinjca br.2 , 89101 Trebinje
JIB:	4401347270007,
Telefon:	059-220-711
Faks:	059-260-542
E-mail:	vodoherc@teol.net
Internet adresa:	

2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba:	Branislav Dubovina
Telefon:	059/260-226
Faks:	059-260-542
e-mail:	vodoherc@teol.net

3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

Na osnovu člana 52. Stav (4) Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ ne može zaključivati ugovore sa sledećim privrednim subjektom/subjektima:	
--	--

4. Redni broj nabavke

Broj nabavke:	285/19
Referentni broj iz Plana nabavki:	45-a/19
Broj prethodnog informativnog obavještenja:	

5. Podaci o postupku javne nabavke

Vrsta postupka javne nabavke:	Konkurentski zahtev
Broj lotova ako se predmet nabavke oblikuje u više lotova:	-
Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV)	50.000,00KM
Vrsta ugovora o javnoj nabavci (robe/usluge/radovi):	Roba
Okvirni sporazum (ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i sa koliko privrednih subjekata je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma)	NE
Period na koji se zaključuje ugovor	



PODACI O PREDMETU NABAVKE

6. Opis predmeta nabavke

Predmet ovog postupka je NABAКА I UGRADNJA OPREME ZA NADZOR I UPRAVLJANJE NAD VODOVODOM na osnovu potreba ugovornog organa, predviđenih u planu nabavki za 2019. godinu.

Grad Trebinje je 2015. godine (kredit EIB) izvršio rekonstrukciju i dogradnju objekata na lokalitetu Krš i tom prilikom je na lokalitetu Krš (PS Krš) ugrađen je PLC koji prikuplja najveći dio podataka i prikazuje ih na lokalnom PC računaru. Grad Trebinje je 2017. godine (kredit EIB) izgradio i pustio u rad nove rezervoare Klis i Podglivlje sa buster stanicama i PS Hrupjela i Vinogradi.

J.P. "Vodovod" a.d. Trebinje želi da izvrši nadogradnju nadzorno-upravljačkog sistema vodovoda Trebinje. Planirana nadogradnja predviđa uvođenje sistema daljinskog nadzora nad svim objektima (rezervoari i PS)

A) OPIS POSTOJEĆEG STANJA NADZORNO-UPRAVLJAČKOG SISTEMA

U vodovodu Trebinje, sistem nadzora obuhvata:

1. Lokalitet "Oko"

Objekti na ovom lokalitetu su:

- PS Oko (pumpe izvorišta)
- Rezervoar "Oko"
- Postoji PLC (Unitronics V570) koji je deo sistema za kontrolu rada pumpi na izvorištu i punjenja rezervoara Vrelo oko

2. Lokalitet "Krš"

Objekti na ovom lokalitetu su:

- novi rez. Krš
- stari rez. Krš
- PS Krš

Na lokalitetu Krš ugrađen je PLC koji prikuplja najveći dio podataka i prikazuje ih na lokalnom PC računaru. Proizvođač ovog podsistema je PUPIN automatika. Prikupljaju se sledeći podaci:

- mjerenje protoka ulaska vode u rezervoar (l/s)
- mjerenje nivoa vode (cm) (novi i stari rezervoar)
- mjerenje protoka izlaska vode u smjeru grada (DMA 2)
- mjerenje protoka izlaska vode u smjeru rez. Hrupjela - novi (DMA zone 3,4,6)
- mjerenje protoka izlaska vode u smjeru rez. Hrupjela stari (DMA zone 5,7)

B) ZADATAK

U skladu sa savremenim trendovima razvoja softvera za daljinski nadzor i upravljanje za potrebe razuđenih (distribuiranih) sistema kakav je vodovod Trebinje potrebno je izraditi scada web aplikaciju primenom savremenih internet tehnologija (HTML5, SVG, javascript) koja se može koristiti iz svih savremenih pretraživača (Chrome, Firefox, Opera) kako sa standardnih PC desktop računara tako i sa mobilnih uređaja kako na Android tako i na drugim platformama (Linux, Apple iOS i drugo).



Sistem takođe treba da sadrži i mogućnost SMS alarmiranja dežurnih sa mogućnošću administriranja (zadavanja telefonskih brojeva dežurnih rukovalaca) iz web aplikacije.

Web aplikacija treba da ima mogućnost različitih nivoa pristupa i prava zadavanja brojeva telefona i alarmnih veličina.

Aplikacija treba da bude smeštena na serveru koji obezbeđuje isporučilac aplikacije.

Nadzorno upravljački sistem treba da obuhvati prenos podataka sa sledećih lokacija:

1. Izvorište Vrelo Oko

Sa izvorišta Vrelo Oko treba preneti relevantne informacije iz sistema za hlorisanje vode gasnim hlorom kao i iz Unitronics V570 PLCa koji je dio sistema za kontrolu rada pumpi na izvorište i punjenja rezervoara Vrelo oko. U ovom PLCu sadržane su informacije o nivou u rezervoaru „Vrelo oko“ kao i status pumpi:

- protok vode (l/s) – prema rezervoaru Oko
- rad pumpi
- nivo vode(cm) –rezervoar Oko 1
- nivo vode (cm) –Oko
- dnevna potrošnja(m³)(0-24h)
- merenje hlora (mg/l)

Trenutno se na ovom lokalitetu izvode radovi na izgradnji novog rezervoara, rekonstrukciji hlorinarske stanice i PS (očekivani rok završetka radova početak 2020.godine)

U sklopu rekonstrukcije PS "Vrelo Oko" i izgradnje novog rezervoara "Oko" u projektnoj dokumentaciji stoji :

"U polju H8 smešten je PLC Unitronics V570 sa pratećom opremom za automatski rad pumpne stanice. Pomenuti PLC nije u mogućnosti da prati nove zahtjeve sistema. Planira se ugradnja Simensovog PLC-a S7 1214 ili sličnih karakteristika. Uz PLC planira se ugradnja analognih i digitalnih modula za komunikaciju sa elektromotornim ventilima, protokomjerima i ostalim signalno komandnim uređajima. Sa rezervoarima i hlornom stanicom planirana je veza pomoću optičkog kabla koji je postavljen u zaštitnu cijev. Sve informacije sa objekata rezervoara i pumpnih stanica se mogu preko mobilnog signala prosljediti u centar za nadzor i upravljanje.

Nakon dogradnje objekata na ovom lokalitetu, treba omogućiti prenošenje podataka

- protok vode – set pumpi P2, P1 i P6
- protok vode – set pumpi P5, P3 i P4
- protok vode (l/s) – prema rezervoaru Krš
- protok vode (l/s) - prema naselju (DMA zona 1)
- nivo vode(cm) –rezervoar Oko 1
- nivo vode (cm) –komora rezervoara Oko 2
- dnevna potrošnja(m³)(0-24h)
- merenje hlora (mg/l)



2. Rezervoari i PS Krš

Na lokalitetu Krš ugrađen je PLC koji prikuplja najveći dio podataka i prikazuje ih na lokalnom PC računaru. Proizvođač ovog podsistema je Pupin automatika. Ugovorni organ će obezbjediti tehničke uslove za čitanje podataka iz postojećeg PLC Modbus RTU protokolom preko RS485 dvožične veze kao i spisak relevantnih veličina (tzv. tagova) za čitanje i prenos.

Predvidjeti mogućnost povezivanja još dodatna 1 (jednog) mjerača protoka.

3. Rezervoari Hrupjela i PS Hrupjela

Sistem treba da omogući prenos sledećih veličina:

- nivo vode (cm) - stari rezervoar - hidrostatička sonda - obaveza dovođenja kabla do razvodnog ormara scade koji će biti postavljen u objektu novog rezervoara je na Ugovornom organu
- nivo vode (cm) - novi rezervoar - hidrostatička sonda
- predvideti mogućnost proširenja sa još jednom hidrostatičkom sondom – analogni ulaz
- protok(l/s) - sa turbinskog merača(l/s) DN200 u šahtu
- protok(l/s) sa turbinskog merača DN125 u
- dnevna potrošnja(m³)(0-24h)
- status rada pumpi P1, P2, P3 (rad, kvar, brojač radnih sati)

4. Rezervoar Klis

- nivo vode (cm) u rezervoaru (hidrostatička sonda)
- predvideti mogućnost proširenja sa još jednom hidrostatičkom sondom – analogni ulaz
- povezati signale protoka sa postojećih elektromagnetnih merača protoka Siemens (ulaz u rezervoar, izlaz iz rezervoara i potis buster stanice)
- dnevna potrošnja(m³)(0-24h)
- povezati transmitter pritiska sa buster stanice
- stanje pumpi buster stanice (rad, kvar i brojač radnih sati) (postojeća buster stanica bazirana na KSB kontroleru i Danfoss frekventnom regulatoru)
- povezati dva (2) turbinska merača protoka na granama na isticaju (davač impulsa i dovođenje signalnog kabla do ormara scade su obaveza Naručioca)

5. Rezervoar Podglivlje

- nivo vode (cm) u rezervoaru (hidrostatička sonda)
- predvideti mogućnost proširenja sa još jednom hidrostatičkom sondom – analogni ulaz
- protok sa postojećih elektromagnetnih merača (ulaz u rezervoar, izlaz iz rezervoara i potis buster stanice)
- dnevna potrošnja(m³)(0-24h)
- status pumpnog (buster) postrojenja
- povezati transmitter pritiska sa buster stanice

6. PS Vinogradi

- status rada pumpi P1, P2, P3 (rad, kvar, brojač radnih sati)
- predvideti mogućnosti priključenja transmitera pritiska – analogni ulaz
- protok sa postojećeg elektromagnetnog mjerača protoka
- dnevna potrošnja (m³) (0-24h)



Nakon izrade sistem treba imati sljedeće mogućnosti:

- Prikaz svih postojećih mjernih veličina iz svih objekta i mogućnost ugradnje novih po potrebi korisnika
- Sistem alarmiranja podesiv po željama korisnika
- Mogućnost SMS dojave, push notifikacija ili sličnih obaveštenja u skladno nivou aktuelne komunikacijske tehnologije - mjerenih veličina i alarmnih stanja po željama korisnika
- Mogućnost implementacije novih objekata u postojeći SCADA sistem
- Sigurnosno pohranjivanje podataka i mogućnost slobodno podesivog praćenja procesnih trendova i analize istih.

Ugovorni organ će obezbediti odgovarajući broj SIM kartica za pristup internetu po uputstvu izvođača i dostaviti ih izvođaču za ugradnju u odgovarajuću telekomunikacionu opremu.

Svi elektroarmari trebaju imati trolejne elektro šeme. Jezik aplikacije je srpski.

7. Količina predmeta nabavke

Data u obrascu za cijenu ponude.

8. Tehničke specifikacije

Data u obrascu za cijenu ponude.

9. Mjesto isporuke roba

Objekti J.P. „Vodovod“ A.D. Trebinje-Trebinje.

10. Rok isporuke roba i garantni rok

Rok isporuke ne može biti duži od 60 dana od dana zaključenja ugovora.

U slučaju kašnjenja u isporuci roba, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1%o naručene robe, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 5% od ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet narudžbe. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

Ugovorni organ će opomenuti Dobavljača o nepoštovanju rokova isporuke pa ukoliko Dobavljač nastavi da ne poštuje rok isporuke Ugovorni organ može raskinuti ugovor

GARANTNI ROK: Ponuđač mora obezbediti garanciju ne manju od 24 mjeseca i servisiranje za robu koju isporučuje.



USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

11. Uslovi za kvalifikaciju

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da:

- a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
- d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa izjavu koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Izjava ne smije biti starija od 20 dana od dana predaje ponude.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

- a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.
- d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektno poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku od 5 dana, od dana zaprimanja



obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u poslednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

12. Ostali uslovi za kvalifikaciju

12.1. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 46. ZJN)

Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrovani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojim se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi s predmetom nabavke.

12.1.1. Ocjena sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđača /dobavljača će se izvršiti na osnovu slijedećih dokumenata :

a) Ponuđač je obavezan dostaviti Izvod iz sudskog registra ili dokument koji je ekvivalentan izvodu iz sudskog registra kojim se dokazuje da je registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti a koji ne smije bit stariji od 3 mjeseca, o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti koja je predmet ove nabavke.

Za ugovorni organ je prihvatljiva ovjerena fotokopija registracije.

b) Kopiju potvrde o registraciji kod nadležne poreske uprave (JIB).

c) Kopiju uvjerenja o registraciji / upis u Jedinствен registrar PDV obveznika indirektnih poreza (IB).

Ugovorni organ će prihvatiti dokumente iz stava 12.1.1. ove tenderske bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati

12.2. TEHNIČKA I /ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član. 49. ZJN)

12.2.1. Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove:

a) Uspješno iskustvo, ponuđača kao osnovnog ugovarača u realizaciji najmanje dva ugovora čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na predloženi ugovor, u prethodne tri godine;



12.2.2. Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti Dobavljača će se izvršiti na osnovu slijedećih izjava i dokumenata koje dostave Dobavljači:

a) Listu glavnih roba dostavljenih u posljednje tri godine sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda da je Dobavljač izvršio isporuku dobara i programa iz oblasti praćenja parametara procesa rada sistema za snabdevanje građana vodom za piće putem web pregledača (webScada), koje su izdali primaoci ili izuzetno ukoliko se takve potvrde ne može dobiti iz razloga izvan kontrole Dobavljača roba, Dobavljač može dostaviti izjavu o uspješnom iskustvu Dobavljača o realizaciji dva ugovora slična predmetnoj nabavci u posljednje dvije godine u prilogu izjave dostaviti kopije realizovanih ugovora.

12.3. Ako je period od registracije/osnivanja Dobavljača kraći od perioda za koji ugovorn organ zahtijeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje tehničku i profesionalnu sposobnost Dobavljača, Dobavljač treba dostaviti dokument samo za period od svoje registracije/osnivanja.

PODACI O PONUDI

13. Sadržaj ponude i način pripreme ponude

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

Ponuda mora sadržavati najmanje:

1. **Obrazac za ponudu – aneks 1;**
2. **Obrazac za cijenu ponude - aneks 2,**
3. **Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama - aneks 3;**
4. **Izvod iz sudskog registra ili dokument koji je ekvivalentan izvodu iz sudskog registra kojim se dokazuje da je registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti a koji ne smije bit stariji od tri mjeseca, o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti koja je predmet ove nabavke. Za ugovorni organ je prihvatljiva ovjerena fotokopija registracije .**
5. **Kopiju potvrde o registraciji kod nadležne poreske uprave (JIB).**
6. **Kopiju uvjerenja o registraciji / upis u Jedinствен registar PDV obveznika indirektnih poreza (IB).**
7. **Listu glavnih roba dostavljenih u posljednje tri godine sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o dostavljenim robama koje su izdali primaoci ili izuzetno ukoliko se takve potvrde ne može dobiti iz razloga izvan kontrole Dobavljača roba, Dobavljač može dostaviti izjavu o uspješnom iskustvu Dobavljača o realizaciji dva ugovora slična predmetnoj nabavci u posljednje dvije godine u prilogu izjave dostaviti kopije realizovanih ugovora - aneks 4;**
8. **Pismena izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama – aneks 5;**
9. **Popunjen i parafiran „nacrt ugovora“ – aneks 7;**

14. Način dostavljanja ponuda

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i



tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj kovrti na kojoj, na prednjoj strani kovrte, mora biti navedeno:

Ponuda se u zatvorenoj kovrti dostavlja na adresu:

J.P. „VODOVOD“ A.D. TREBINJE
Luke Ćelovića –Trebinjca br.2
89 101 Trebinje

na kovrti će pisati slijedeće riječi: **“PONUDA ZA NABAKU I UGRADNJU OPREME ZA NADZOR NAD VODOVODOM - SKADA”**

– ne otvarati do _____ [dan/mjesec/godina], _____ časova”.

U lijevom gornjem uglu kovrte će biti napisana, naziv i adresa ponuđača.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalogi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Garancija kao dio ponude se ne numeriše. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko listovi ponude nisu numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

15. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda

Nije dopušteno dostavljanje alternativnih ponuda.

16. Obrazac za cijenu ponude iz Aneksa

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena. Ukoliko Obrazac za cijenu ponude sadrži više stavki, ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obrascu ne može biti 0.

17. Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude, ukoliko je predmet nabavke podjeljen po stavkama.

Cijena ponude se piše brojkama. Cijene moraju biti jasno i čitko upisane.



Ponuđene jedinične cijene su fiksne.

Cijena ponude je nepromjenjiva.

U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a).

Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za cijenu ponude, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00.

Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV.

Ponuđena cijena mora da sadrži sve elemente strukture cijene, tako da ponuđena cijena pokriva sve troškove koje ponuđač ima u realizaciji nabavke.

18. Valuta ponude

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).

19. Kriterijum za dodjelu ugovora

Kriterij za dodjelu ugovora je: Ekonomski najpovoljnija ponuda

– za podkriterije kriterija ekonomski najpovoljnija ponuda definišu se samo oni podkriteriji koji su u vezi sa predmetom nabavke.

Ponude se ocjenjuju na temelju sledećih kriterija:

a) cijena – 80%

b) garancija – 10%

v) ponuđeni rok isporuke -10%

Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dobio najviši ukupan broj bodova.

Bodovi se dodjeljuju prema slijedećoj formuli: $T = C + G + R$

Pri čemu je:

T – ukupan broj bodova

C – broj bodova koji je dobio dobavljač za ponuđenu cijenu

G – broj bodova koji je dobavljač dobio za ponuđeni garantni rok

R – broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđeni rok isporuke

C – broj bodova koji je dobio dobavljač za ponuđenu cijenu

Maksimalan broj bodova [80] će se dodijeliti dobavljaču koji je predložio najnižu cijenu. Drugi dobavljači će u skladu s tim tome dobiti manji broj bodova, prema slijedećoj formuli: $C = C_l / C_t \times [80]$.

Pri čemu je: C – broj bodova koji je dobavljač dobio za ponuđenu cijenu, C_l – najniža cijena koja je ponuđena u postupku nabave, C_t – cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene.

G- broj bodova koji je dobavljač dobio za ponuđeni garantni rok

Maksimalan broj bodova [10] će se dodijeliti dobavljaču koji je ponudio najduži garantni rok, dok će drugi dobavljači stoga dobiti manji broj bodova prema slijedećoj formuli: $G = G_t / G_1 \times [10]$.

Pri čemu je: G – broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču za ponuđeni garantni rok, G_t – period garantnog roka ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje, G_1 – najduži ponuđeni period garantnog roka.



R – broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđeni rok isporuke

Maksimalan broj bodova [10] će se dodijeliti dobavljaču koji je predložio najkraći rok isporuke. Drugi dobavljači će u skladu s tim tome dobiti manji broj bodova, prema slijedećoj formuli: $R=R1 / Rt \times [10]$. Pri čemu je: R – broj bodova koji je dobavljač dobio za ponuđeni rok isporuke, R1–najkraći rok koja je ponuđena u postupku nabave, Rt – rok isporuke koji je predložen u ponudi koja je predmet ocjene.

U slučaju da u postupku nabavke, gdje se ponude vrednuju po kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda u konačnom skorom imamo dvije ponude sa istim brojem bodova, prednost se daje ponudi koja prema kriteriju cijena je ponudila manju cijenu, te će ugovor biti dodjeljen toj ponudi.

Ponuđač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku roba koje će biti dostavljene, zemlju njihovog porijekla, količinu i cijenu.

Ponuđač će navesti u rasporedu cijena jediničnu cijenu (tamo gdje to odgovara) i ukupan iznos ponude za robe koje se nude.

Ponuđena cijena roba treba uključivati sve obaveze vezane za tu robu, a naročito:

- a) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni ili koji se mogu platiti na komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji ili sastavljanju roba;
- b) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni na direktno uvezene komponente koje se nalaze ili će se nalaziti u toj robi;
- c) sve pripadajuće indirektnne poreze, poreze na prodaju i druge slične poreze na gotove proizvode koji će se trebati platiti u Bosni i Hercegovini, ako ovaj ugovor bude dodjeljen;
- d) cijenu prijevoza;
- e) osiguranje;
- f) cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u TD;
- g) drugi troškovi.

Cijena ponude piše se brojevima i slovima. U slučaju neslaganja iznosa upisanih broјčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijenu, smatrati će se da nije ponudio popust.

Cijena koju navede Ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.

20. Jezik i pismo ponude

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilicom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Izuzetno dio priložne dokumentacije (katalozi, brošure, i sl.) može biti i na drugom jeziku, ali u tom slučaju obavezno prilaže i prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen.



21. Rok važenja ponude

Ponude moraju važiati do 60 dana računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od Ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja

njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavjesti ugovorni organ, produžit će period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati.

Ako Ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatrat će se da je Ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa. U tom slučaju ugovorni organ odbacuje ponudu.

OSTALE INFORMACIJE

22. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

Ponude se dostavljaju na način definisan u tački 14. ove tenderske dokumentacije i na slijedeću adresu:

<p>J.P. „VODOVOD“ A.D. TREBINJE Luke Ćelovića –Trebinjca br.2 89 101 Trebinje</p>
--

Rok za dostavljanje ponuda ističe 05.03.2019.godine u 11:00 časova.

- Svaka blagovremeno dostavljena ponuda upisuje se u zapisnik o zaprimanju ponuda te dobija redni broj prema redoslijedu zaprimanja.
- Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ona se upisuje u zapisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune ponude.
- Zapisnik o zaprimanju ponuda je sastavni dio zapisnika o javnom otvaranju ponuda.
- Na omotnici ponude označava se datum i vrijeme zaprimanja, te redni broj ponude prema redoslijedu zaprimanja, sa prijemnim pečatom zaprimanja.
- Kada ponuđač neposredno dostavlja ponudu, izmjenu i/ili dopunu ponude, odnosno pisanu izjavu o odustajanju od dostavljene ponude ugovorni organ mu je obavezan o tome izdati potvrdu. Potvrda sadrži najmanje podatke o ugovornom organu, ponuđaču, predmetu nabavke ili lotovima za koji se odnosi ponuda, izmjena i/ili dopuna ponude, odnosno pisanu izjavu o odustajanju od dostavljene ponude te datumu i vremenu zaprimanja.
- Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u zapisnik o zaprimanju ponuda, ali se evidentira kod ugovornog organa kao zakašnjela ponuda, obilježava se kao zakašnjela te neotvorena vraća pošiljaocu bez odgode.
- Ponude upućene poštom, ukoliko stignu nakon roka utvrđenog za prijem ponuda/zahtjeva za učešće, smatraju se zakašnjelim ponudama će biti vraćene Ponuđaču neotvorene.
- Do trenutka javnog otvaranja ponuda nije dopušteno davanje informacija o zaprimljenim ponudama

23. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda će se održati 05.03.2019.godine u 11:30 časova u prostorijama ugovornog organa, kancelarija br.19. Ponuđači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskazuju u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim Ponuđačima koji su u roku dostavili ponude.



24. Nacrt ugovora

Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je Nacrt ugovora, u koji su unijeti svi elementi iz tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti Nacrt ugovora u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirati sve listove Nacrta ugovora.

25. Rok za donošenje odluke o izboru ili poništenju

Ugovorni organ je dužan donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju postupka javne nabavke u roku važenja ponude a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka važenja ponude.

Ugovorni organ je dužan da odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavi svim ponuđačima u postupku nabavke najranije u roku od 3 dana a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabavke elektronskim putem ili putem pošte ili neposredno.

OSTALI PODACI

26. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču

Rok plaćanja je definisan u obrascu ponude.

Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača.

DODATNE INFORMACIJE

27. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na sledeći način:

- na veb stranici agencije za javne nabavke **w.w.w.ejn.gov.ba**, Ponuđači koji nepreuzmu tendersku dokumentaciju sa sajta agencije, smatraće se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena;

28. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja

Ugovorni organ može u svako doba, a najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev privrednog subjekta za pojašnjenje, bilo prema nalogu Kancelarije za razmatranje žalbi, izmjeniti tendersku dokumentaciju. O svim izmjenama tenderske dokumentacije dužan je obavjestiti sve potencijalne ponuđače za koje zna da su preuzeli tendersku dokumentaciju, na način naveden u tački 28. tenderske dokumentacije.

U slučaju da je izmjena tenderske dokumentacije takve prirode da će priprema ponude zahtjevati dodatno vrijeme, dužan je produžiti rok za prijem ponuda, primjeren nastalim izmjenama, ali ne kraći od 7 dana.

U slučaju davanja pojašnjenja po zahtjevu privrednog subjekta, pismenim odgovorom će obavjestiti sve potencijalne ponuđače koji su preuzeli tendersku dokumentaciju na načina iz tačke 28. tenderske dokumentacije, stim da u odgovoru o pojašnjenju neće navoditi ime privrednog subjekta koji je tražio pojašnjenje. Zahtjev za pojašnjenje se može tražiti najkasnije 10 dana prije isteka roka za prijem ponuda. Ugovorni organ je dužan u roku od 3 dana, a najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda dostaviti pismeno pojašnjenje svim potencijalnim ponuđačima.



29. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

Ponudači koji dostavljaju ponude koje sadrže određene podatke koji su povjerljivi, dužni su uz navođenje povjerljivih podataka navesti i pravni osnov po kojem se ti podaci smatraju povjerljivim.

Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

- a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
- b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;
- c) dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl.45-51 Zakona).

30. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda

Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Na koverti u kojoj se nalazi izjava Ponuđača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE i/ili DOPUNA PONUDE za nabavku br.____ nabavka opreme za nadzor rada vodovoda” – ne otvarati do _____ [dan/mjesec/godina], _____ časova”.

Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda.

Na koverti u kojoj se nalazi izjava Ponuđača treba pisati slijedeće: “POVLAČENJE PONUDE za nabavku br.____ nabavka opreme za nadzor rada vodovoda”

Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

31. Neprirodno niska ponuđena cijena

U slučaju da ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Uputstva o načinu pripreme modela tenderske dokumentacije („Službeni glasnik BiH“ broj 90/14) i ponuda, te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude.

Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ i o tome obavjestiti ponuđača u pismenoj formi.

U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti isporučiti robu/pružiti uslugu/izvesti radove po toj cijeni, takva ponuda se može odbiti.

32. Potpisivanje ugovora

Ugovorni organ će obavjestiti Dobavljača, čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija i kao tehnički prihvatljiva o datumu i mjestu zaključivanja Ugovora.

32.1. Uslovi iz Ugovora

Ugovorni organ zaključuje Ugovor sa Dobavljačem čija je ponuda odabrana kao najbolja za predmetnu nabavku. Dobavljač je dužan blagovremeno obavjestiti Ugovorni organ o svim promjenama koje se mogu desiti tokom ugovorenog perioda o uslovima za kvalifikaciju Dobavljača a naročito o promjenama obavljanja profesionalne djelatnosti koja se tiče obavljanja osnovne djelatnosti Dobavljača registrovane u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima kao o svim promjenama proizvođača robe i ovlaštenog distributera robe.



Ponudač koji bude izabran kao najpovoljniji dužan je prilikom svake isporuke robe, robu isporučiti u skladu sa važećim propisima o transportu robe, vodeći računa o zaštiti životne sredine.

33. Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana preuzimanja tenderske dokumentacije.

Prilozi:

- Aneks broj 1: Obrazac za dostavljanje ponude;
- Aneks broj 2: Obrazac za cijenu ponude;
- Aneks broj 3: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45.ZJN BiH;
- Aneks broj 4: Potvrda za referencu ponuđača iz člana 49.ZJN BiH;
- Aneks broj 5: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 52.ZJN BiH;
- Aneks broj 6: Spisak povjerljivih informacija;
- Aneks broj 7: Nacrt ugovora;



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ХИДРОТЕХНИКУ „ВОДОВОД“ А.Д. ТРЕБИЊЕ Ул. Луке Пеловића-Требињца бр.2
89101 Требиње, ЈНБ:4401347270007, МБ: 01195441, БСР РУ-1-767-00, Основни суд Требиње, Тел.059-220-711, факс.059/260-542
Жиро рачун: UniCredit Bank Banja Luka 551030-00010931-56
e-mail: vodoherc@teol.net

- А N E K S I -



OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Predmet nabavke: NABAKA I UGRADNJU OPREME ZA NADZOR NAD VODOVODOM - SKADA

Broj nabavke : _____

Broj obavještenja sa Portala JN: _____

UGOVORNI ORGAN

JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNU HIDROTEHNIKU „VODOVOD“ A.D. TREBINJE
Ul. Luke Ćelovića-Trebinjca br.2
89101 Trebinje

PONUĐAČ

Naziv ponuđača:	
ID broj ponuđača:	
Adresa ponuđača	

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje i se podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

KONTAKT OSOBA (za konkretnu ponudu)

Ime i prezime	
Adresa	
Telefon	
Faks	
E-mail	



IZJAVA PONUĐAČA

(Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača)

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na sajtu agencije za javne nabavke, Broj obaviještenja o nabavci dana __. __. 2019. godine, dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije **broj: 285-3/19**, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za isporuku roba, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijumima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

Cijena naše ponude (bez PDV-a) je	_____	KM
Popust koji dajemo na cijenu ponude je	_____	KM
Cijena naše ponude, sa uključenim popustom bez PDV-a je	_____	KM
PDV na cijenu ponude za (sa uračunatim popustom) je	_____	KM
Konačna cijena naše ponude sa uključenim popustom i PDV-om je	_____	KM

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

3. Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% ponuđenih roba za izvršenje ovog ugovora je iz BiH, a dokazi da naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg, koji su traženi tenderskom dokumentacijom su u sastavu ponude:

- a) Naša ponuda ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg;
- b) Naša ponuda NE ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg;

Napomena: Potamniti ili zaokružiti odgovarajuću opciju!

4. Ova ponuda važi **minimalno 60 dana**, računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do [...../...../.....] (datum).

5. **Rok plaćanja:** dana nakon isporuke robe (ne manje od 30 dana).

6. **Rok isporuke:** u roku od najviše (najviše 60 dana) dana od zaključenja ugovora.

7. **Mesto i način isporuke:** objekti Ugovornog organa Trebinje.

8. **Garancija na isporučenu opremu je:** _____ mjeseci (najmanje 24 mjeseca), posle izvršene obuke.



9. Ако наша понуда bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obvezujemo se dostaviti dokaze o kvalifikovanosti, u pogledu lične sposobnosti, registracije, ekonomske i finansijske sposobnosti, te tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi;

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača

Mjesto

Datum

Potpis

Pečat

Uz ponudu je dostavljena slijedeća dokumentacija:

[Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih]



OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NABAVKA I UGRADNJU OPREME ZA NADZOR NAD VODOVODOM-SKADA

Naziv Dobavljača _____

Ponuda broj _____

Redni broj	Naziv izvodilaca i kontaktne informacije	IBAN	IBAN	Broj računa izdavaca	Broj računa dobavljača	Broj računa izdavaca	Broj računa dobavljača
<p>Ovim predmjerom i predračunom obuhvaćena je isporuka, montaža, ispitivanje, puštanje u pogon, probni rad i primopredaja svog materijala i opreme koji su navedeni u pojedinim pozicijama. Takođe, cijene uključuju isporuku i ugradnju svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletiranje opreme i radova, kao i za dovođenje u prvobitno stanje dijela ostalih radova oštećenih tokom izvođenja instalacija iz ovog projekta. Cijene uključuju izradu sve potrebne radioničke dokumentacije potrebne za proizvodnju, montažu, ispitivanje, puštanje u pogon i održavanje opreme. Sav upotrebljeni materijal mora biti posebnog kvaliteta i odgovarati standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, i u potpunosti prema tehničkim propisima važećim za predmetnu vrstu radova.</p> <p><u>Sistem takođe treba da obezbjedi nezavistan daljinski nadzor preko web interfejsa (bez instalacije namjenskog servera) i bez potrebe za instalacijom posebne SIM kartice u privatnom APN-u ili primjenama "VPN tunneling" tehnologija. Sistem treba da omogući pregled svih važnih parametara preko web pregledača. Aplikativni softveri za kontrolere po dislociranim objektima rade se na postojećim kontrolerima, svemu su prema zahtjevima tehničkog opisa i usklađeni sa zahtevima investitora.</u></p> <p>Pre davanja Ponude Ponuđač je dužan da obiđe lokacije radi detaljnog sagledavanja postojećeg stanja.</p> <p>Tačne dimenzije razvodnih ormana odrediti na licu mesta.</p> <p>Po završenim radovima na el. instalacijama izvođač je dužan da na svim objektima izvrši :</p> <ul style="list-style-type: none">-zatvaranje svih otvora na mjestima prolaza instalacija i regala kroz zidove i plafone,-otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih grešaka pri izvođenju instalacije,-čišćenje prostorija od šuta i iznošenje istog van objekta-Ispitivanje izolovanosti i ispravnosti svih energetskih, komandno-signalnih, mjernih i komunikacionih kablova koji su predmet ovog projekta, saglasno važećim propisima i standardima i izdavanje atesta Investitoru pre tehničkog prijema.-Isporuka atestno-tehničke dokumentacije proizvođača za novoinstaliranu opremu.-Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja. <p>Vodovod Trebinje će obezbediti SIM karticu za pristup internetu po uputstvu izvođača i dostaviti je izvođaču za ugradnju u odgovarajuću telekomunikacionu opremu.</p>							



VRELO OKO							
№	Naziv i teh. karakteristike	№	Kol.	odgovornost iza PDV mKVj	Списак цималних PDV mKVj	Решених teh. kar. izostaci №	Превиди Е.Л. радни портал
1	<p>Izrada, isporuka i montaza razvodnog ormara RTU (engl. „remote terminal unit“ – daljinska komunikaciona jedinica) b</p> <p>Baziran na PLC (programabilnom logičkom kontroleru) koji prihvata analogne/digitalne signale i šalje ih HTTP/MQTT protokolom na scada server - GSM mrežom (GPRS/3G/4G)</p> <p>PLC:</p> <p>Fatek 20MCT-AC (ili ekvivalent)</p> <p>Broj digitalnih ulaza: 12 (PNP ili NPN)</p> <p>Broj digitalnih izlaza: 8 tranzistorska (SINK)</p> <p>Broj analognih ulaza: 4 (0/4-20mA 12 bitna konverzija)</p> <p>Broj komunikacionih portova: 3</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 Ethernet port sa podržanim Modbus TCP protokolom- 2 RS485 porta sa podržanim Modbus RTU protokolom (master/slave) <p>HMI: ekran osetljiv na dodir</p> <p>Model: Weintek 8050iE (ili ekvivalent)</p> <ul style="list-style-type: none">- veličine 4.3“ (inča) rezolucije (480x271)- sa ethernet portom <p>GSMruter:</p> <p>Model: Matrix MTX Titan 2 Mini (ili ekviv.)</p> <ul style="list-style-type: none">- Omogućava vezu sa internetom PLC-a, HMI-a i drugih uređaja- Web interfejs za upravljanje- Ima mogućnost formiranja VPN mreže po potrebi za udaljeno održavanje sist.- Mogućnost slanja SMS poruka prekom Modbus RTU ka SMS most protokola (engl. Bridge) <p>Program i uputstva na srpskom jeziku u otvorenoj formi – moraju biti dostavljeni naručiocu – i izvorni program i program za rad sa PLC-om sa eventualnom licencom za nesmetani rad.</p> <p>Treba preneti relevantne informacije i neophodno je izvršiti povezivanje sa postojećim PLC kontrolerima:</p> <ol style="list-style-type: none">1. iz sistema za hlorisanje vode gasnim hlorom Fatek FBs 20MCT – Modbus RTU;2. kao i iz Unitronics V570 PLC-a koji je dio sistema za kontrolu rada pumpi na izvorištu i punjenja rezervoara Vrelo oko. U ovom PLC-u sadržane su informacije o nivou u rezervoaru „Vrelo oko“ kao i status pumpi – Modbus RTU;3. budući sistem upravljanja pumpama (izvođač ostaje u obavezi da uskladi sistem sa budućim kad se bude ugradio – Modbus TCP;						
		kpl	1				



2	Izrada „scada“ aplikacije i pustanje u rad Vizuelizacija na web serveru i mogućnost pregledanja iz web browsera. Izvoz podataka u xls ili csv format. SMS alarmiranje sa upravljanjem sms-ovima. Mogućnost upisa brojeva telefona i vremena dežuranja rukovalaca	kom	1				
UKUPNO							

KRS							
Redni broj	Naziv objekta i instalacije	J.M.	Kod	Jedinična cijena bez PDV-a (okV)	Ukupna cijena bez PDV-a (okV)	Povratne kalkulacije	Protivostavci i vanjske mreže
1	<p>Izrada, isporuka i montaza razvodnog ormara RTU (engl. „remote terminal unit“ – daljinska komunikaciona jedinica) Baziran na PLC (programabilnom logičkom kontroleru) koji prihvata analogne/digitalne signale i šalje ih HTTP/MQTT protokolom na scada server - GSM mrežom (GPRS/3G/4G) PLC: Model: Fatek 20MCT-AC (ili ekvivalent) Broj digitalnih ulaza: 12 (PNP ili NPN) Broj digitalnih izlaza: 8 tranzistorska (SINK)</p> <p>Izrada, isporuka i montaza razvodnog ormara RTU (engl. „remote terminal unit“ – daljinska komunikaciona jedinica) Baziran na PLC (programabilnom logičkom kontroleru) koji prihvata analogne/digitalne signale i šalje ih HTTP/MQTT protokolom na scada server - GSM mrežom (GPRS/3G/4G) PLC: Model: Fatek 20MCT-AC (ili ekvivalent) Broj digitalnih ulaza: 12 (PNP ili NPN) Broj digitalnih izlaza: 8 tranzistorska (SINK) Broj analognih ulaza: 4 (0/4-20mA 12bitna konverzija) Broj komunikacionih portova: 3 - 1 Ethernet port sa podržanim Modbus TCP protoklom - 2 RS485 porta sa podržanim Modbus RTU protokolom (master/slave)</p> <p>HMI: ekran osjetljiv na dodir Model: Weintek 8050iE (ili ekvivalent) - veličine 4.3“ (inča) rezolucije (480x271) - sa ethernet portom</p> <p>GSM ruter: Model: Matrix MTX Titan 2 Mini (ili ekvival.) - Omogućava vezu sa internetom PLC-a, HMIa i drugih uređaja - Web interfejs za upravljanje - Ima mogućnost formiranja VPN mreže po potrebi za udaljeno održavanje sistema - Mogućnost slanja SMS poruka prekom</p>						



	Modbus RTU ka SMS most protokola (engl. Bridge) Program i uputstva na srpskom jeziku u otvorenoj formi – moraju biti dostavljeni naručiocu – i izvorni program i program za rad sa PLC-om sa eventualnom licencom za nesmetani rad. Trebaju preneti relevantne informacije i neophodno je izvršiti povezivanje sa postojećim PLC kontrolerom: Pupin automatika – modbus RTU	kpl	1				
2	Izrada „scada“ aplikacije i puštanje u rad Vizuelizacija na web serveru i mogućnost pregledanja iz web browsera. Izvoz podataka u xls ili csv format. SMS alarmiranje sa upravljanjem sms-ovima. Mogućnost upisa brojeva telefona i vremena dežuranja rukovalaca	kom	1				

UKUPNO

PRILOG A							
Red. Br.	Naziv i tehnički opis	J.M.	Kol.	Ukupno bez PDV (ukB)	Ukupno sa PDV (ukB sa PDV)	Broj dana za izradu (radni)	Ukupna cena bez PDV (ukB)
1	Transmitter nivoa Model: HSAPLUMB3-5M (ili ekvivalent) Opseg mjerenja: 0-5m vodenog stuba Napajanje transmitera: 3,5-20VDC (12V preporučeno) Rezolucija: 3mm Izlaz: 4-20mA	kom	2				
2	Izrada, isporuka i montaza razvodnog ormara RTU (engl. „remote terminal unit“ – daljinska komunikaciona jedinica) Baziran na PLC (programabilnom logičkom kontroleru) koji prihvata analogne/digitalne signale i šalje ih HTTP/MQTT protokolom na scada server - GSM mrežom (GPRS/3G/4G) PLC: Model: Fatek 20MCT-AC (ili ekvivalent) Broj digitalnih ulaza: 12 (PNP ili NPN) Broj digitalnih izlaza: 8 tranzistorska (SINK) Broj analognih ulaza: 4 (0/4-20mA 12 bitna konverzija) Broj komunikacionih portova: 3 - 1 Ethernet port sa podržanim Modbus TCP protoklom - 2 RS485 porta sa podržanim Modbus RTU protokolom (master/slave) HMI: ekran osjetljiv na dodir Model: Weintek 8050iE (ili ekvivalent) - veličine 4.3“ (inča) rezolucije (480x271) - sa ethernet portom GSMmodem: Model: Matrix MTX (ili ekvivalent) - Omogućava prenos podataka internetom						



	<p>sa PLCa, HMla i drugih uređaja</p> <p>Sistem treba da omogućiti prenos sledećih veličina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nivo u starom rezervoaru - hidrostatička sonda - obaveza dovođenja kabla do razvodnog ormara scade koji će biti postavljen u objektu novog rezervoaru je na Naručiocu) • nivo u novom rezervoaru - hidrostatička sonda • predvideti mogućnost proširenja sa još jednom hidrostatičkom sondom – analogni ulaz • protok sa turbinskog mjerača DN200 u šahtu (davač impulsa i dovođenje signalnog kabla do ormara scade su obaveza Naručioca) • protok sa turbinskog mjerača DN125 u objektu (obezbeđivanje odogovarajućeg davača impulsa je obaveza Naručioca) • status rada pumpi P1, P2, P3 (rad, kvar, brojač radnih sati) 	kpl	1				
3	<p>Izrada „scada“ aplikacije i pustanje u rad</p> <p>Vizuelizacija na web serveru i mogućnost pregledanja iz web browsera. Izvoz podataka u xls ili csv format.</p> <p>SMS alarmiranje sa upravljanjem sms-ovima. Mogućnost upisa brojeva telefona i vremena dežuranja rukovalaca</p>	kom	1				

UKUPNO

KLIS

Red. br.	Naziv i teh. karakteristike	J.M.	Količina (kom)	Polje za (M, P, S, D)	Ukupna cena bez PDV-a (M, P, S, D)	Formidena iznenađujućih karakteristika	Preporučeni izlazni materijal
1	<p>Transmitter nivoa</p> <p>Model: HSAPLUMB3-5M (ili ekvivalent)</p> <p>Opseg mjerenja: 0-5m vodenog stuba</p> <p>Napajanje transmitera: 3,5-20VDC (12V preporučeno)</p> <p>Rezolucija: 3mm</p> <p>Izlaz: 4-20mA</p>	kom	1				
2	<p>Izrada, isporuka i montaza razvodnog ormara RTU (engl. „remote terminal unit“ – daljinska komunikaciona jedinica)</p> <p>Baziran na PLC (programabilnom logičkom kontroleru) koji prihvata analogne/digitalne signale i šalje ih HTTP/MQTT protokolom na scada server - GSM mrežom (GPRS/3G/4G)</p> <p>PLC:</p> <p>Model: Fatek 20MCT-AC (ili ekvivalent)</p> <p>Broj digitalnih ulaza: 12 (PNP ili NPN)</p> <p>Broj digitalnih izlaza: 8 tranzistorska (SINK)</p> <p>Broj analognih ulaza: 4 (0/4-20mA 12bitna konverzija)</p> <p>Broj komunikacionih portova: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Ethernet port sa podržanim Modbus TCP protokolom - 2 RS485 porta sa podržanim Modbus RTU protokolom (master/slave) 						



	<p>HMI: ekran osjetljiv na dodir Model: Weintek 8050iE (ili ekvivalent) - veličine 4.3“ (inča) rezolucije (480x271) - sa ethernet portom GSMmodem: Model: Matrix MTX (ili ekvivalent) Omogućava prenos podataka internetom sa PLC-a, HMI-a i drugih uređaja. Sistem treba da omogući prenos sledećih veličina:</p> <ul style="list-style-type: none">• nivo u rezervoaru (hidrostatička sonda)• predvidjeti mogućnost proširenja sa još jednom hidrostatičkom sondom – analogni ulaz• povezati signale protoka sa postojećih elektromagnetnih mjerača protoka Siemens (ulaz u rezervoar, izlaz iz rezervoara i potis buster stanice)• povezati transmitter pritiska sa buster stanice• stanje pumpi buster stanice (rad, kvar i brojač radnih sati) (postojeća buster stanica bazirana na KSB kontroleru i Danfoss frekventnom regulatoru)• povezati dva (2) turbinska merača protoka na granama na isticaju (davač impulsa i dovođenje signalnog kabla do ormara scade su obaveza Naručioca)	kpl	1				
3	<p>Izrada „scada“ aplikacije i puštanje u rad Vizuelizacija na web serveru i mogućnost pregledanja iz web browsera. Izvoz podataka u xls ili csv format. SMS alarmiranje sa upravljanjem sms-ovima. Mogućnost upisa brojeva telefona i vremena dežuranja rukovalaca</p>	kom	1				

UKUPNO

VINOGRADEPS							
Kod. br.	Naziv tehnološke karakteristike	JMB	Kod.	Podizvojni broj IDK (KNAI)	Podizvojni broj broj. (IDK i KNAI)	Podizvojni broj. (KNAI)	Podizvojni broj. (KNAI)
1	<p>Izrada, isporuka i montaža razvodnog ormara RTU (engl. „remote terminal unit“ – daljinska komunikaciona jedinica) Baziran na PLC (programabilnom logičkom kontroleru) koji prihvata analogne/digitalne signale i šalje ih HTTP/MQTT protokolom na scada server - GSM mrežom (GPRS/3G/4G) PLC: Fatek 20MCT-AC (ili ekvivalent) Broj digitalnih ulaza: 12 (PNP ili NPN) Broj digitalnih izlaza: 8 tranzistorska (SINK) Broj analognih ulaza: 4 (0/4-20mA 12bitna konverzija) Broj komunikacionih portova: 3</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 Ethernet port sa podržanim Modbus TCP protokolom- 2 RS485 porta sa podržanim Modbus RTU protokolom (master/slave)						



	<p>HMI: ekran osjetljiv na dodir - veličine 4.3“ (inča) rezolucije (480x271) sa ethernet portom Weintek 8050iE (ili ekvivalent) GSMmodem: Matrix MTX (ili ekvivalent) Omogućava prenos podataka internetom sa PLC-a, HMI-a i drugih uređaja Sistem treba da omogući prenos sledećih veličina: • status rada pumpi P1, P2, P3 (rad, kvar, brojač radnih sati) • predvideti mogućnosti priključenja transmitera pritiska – analogni ulaz • protok sa postojećeg elektromagnetnog merača protoka</p>						
		kpl	1				
2	<p>Izrada „scada“ aplikacije i puštanje u rad Vizuelizacija na web serveru i mogućnost pregledanja iz web browsera. Izvoz podataka u xls ili csv format. SMS alarmiranje sa upravljanjem sms-ovima. Mogućnost upisa brojeva telefona i vremena dežuranja rukovalaca</p>						
		kom	1				

UKUPNO

PODGLAVLJE-rez

Red. br.	Naziv i tehnički karakteristike	J.M.	Kol.	Indikator iz. PDV u KM	Ukupna cena bez PDV u KM	Ukupna cena sa PDV u KM	Broj jedinica	Broj jedinica i ostali podaci
1	<p>Transmitter nivoa Model: HSAPLUMB3-5M (ili ekvivalent) Opseg merenja: 0-5m vodenog stuba Napajanje transmitera: 3,5-20VDC (12V preporučeno) Rezolucija: 3mm Izlaz: 4-20mA</p>							
		kom	1					
2	<p>Izrada, isporuka i montaza razvodnog ormara RTU (engl. „remote terminal unit“ – daljinska komunikaciona jedinica) Baziran na PLC (programabilnom logičkom kontroleru) koji prihvata analogne/digitalne signale i šalje ih HTTP/MQTT protokolom na scada server - GSM mrežom (GPRS/3G/4G) PLC: Fatek 20MCT-AC (ili ekvivalent) Broj digitalnih ulaza: 12 (PNP ili NPN) Broj digitalnih izlaza: 8 tranzistorska (SINK) Broj analognih ulaza: 4 (0/4-20mA 12bitna konverzija) Broj komunikacionih portova: 3 - 1 Ethernet port sa podržanim Modbus TCP protokolom - 2 RS485 porta sa podržanim Modbus RTU protokolom (master/slave) HMI: ekran osjetljiv na dodir - veličine 4.3“ (inča) rezolucije (480x271) sa ethernet portom Weintek 8050iE (ili ekvivalent) GSMmodem: Matrix MTX (ili ekvivalent)</p>							



	Omogućava prenos podataka internetom sa PLC-a, HMI-a i drugih uređaja. Sistem treba da omogući prenos sledećih veličina: • nivo u rezervoaru (hidrostatička sonda) • predvidjeti mogućnost proširenja sa još jednom hidrostatičkom sondom – analogni ulaz • protok sa postojećih elektromagnetnih mjerača (ulaz u rezervoar, izlaz iz rezervara i potis buster stanice) • status pumpnog (buster) postrojenja • povezati transponder pritiska sa buster stanice	kpl	1				
3	Izrada „scada“ aplikacije i puštanje u rad Vizuelizacija na web serveru i mogućnost pregledanja iz web browsera. Izvoz podataka u xls ili csv format. SMS alarmiranje sa upravljanjem sms-ovima. Mogućnost upisa brojeva telefona i vremena dežuranja rukovalaca	kom	1				

UKUPNO

ZBIRNO		
Red.br.	Lokacija	Ukupna cijena bez PDV-a (KM)
1	Vrelo Oko	
2	Krš	
3	Hrupjela	
4	Klis	
5	Vinogradi	
6	Podglivlje	
Ukupna cijena bez PDV-a (KM)		
Popust (KM)		
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a (KM)		
PDV (17%) sa popustom (KM)		
Ukupna cijena sa popustom sa PDV-om (KM)		

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača

Potpis

Pečat

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u (KM). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti Dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikake dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može da se ispravlja.



ANEKS 3

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stavak (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

Ja, niže potpisani _____, sa ličnom kartom broj: _____
(Ime i prezime)

izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____

(Naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____ čije sjedište se nalazi u _____ na adresi _____
(Grad/Opština)

_____, kao kandidat/ponuditelj u postupku javne nabavke _____
(Ulica i broj)

(Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ _____
(Navesti tačan naziv ugovorenog organa)

za koji je objavljeno obaveštenje o javnoj nabavki (ako je objavljeno obaveštenje) broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa člankom 45. stavkama (1) i (4) **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

1. Kandidat/ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

- Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prijevare ili pranja novca skladno odnosnim propisima u BiH ili zemlji registracije;
- Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom likvidacijskog postupka;
- Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji registracije;
- Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji registracije.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ u skladu sa članom 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da falsifikovanje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja krivično djelo predviđeno krivičnim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.



Takođe izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke u skladu sa članom 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa

Izjavu dao:

(Ime i prezime davaoca izjave)

Mjesto i datum izdavanja izjave:

Potpis i pečat nadležnog organa:

M.P.



POTVRDA ZA REFERENCU PONUĐAČA

Naziv korisnika/naručioca:	
Sjedište:	
JIB:	
MB:	
Telefon:	

Na osnovu člana 49. Zakona o javnim nabavkama korisnik/naručilac roba izdaje

POTVRDU

Da je izvršilac/ponuđač

_____ (naziv i sjedište izvršioca/ponuđača)

U prethodne tri godine (2016, 2017, 2018) korisniku/naručiocu prodao, isporučio opremu za nadzor nad vodovodom - SKADA u ukupnom iznosu od _____ (KM), bez PDV-a.

Ukupna vrednost prodate, isporučene robe- OPREME ZA NADZOR NAD VODOVODOM	Ukupna vrednost prodate, isporučene robe - OPREME ZA NADZOR NAD VODOVODOM	Ukupna vrednost prodate, isporučene robe- OPREME ZA NADZOR NAD VODOVODOM
_____ u 2016. godine (u KM/EURO bez PDV-a)	_____ u 2017. godine (u KM/EURO bez PDV-a)	_____ u 2018. godine (u KM/EURO bez PDV-a)
Zbirna vrijednost prodate, isporučene robe za period 2016; 2017 i 2018. godine u KM bez PDV-a:		

Potvrda se izdaje na zahtjev izvršioca/ponuđača _____ radi učešća u konkurentskom postupku javne nabavke broj – kod J.P. „Vodovod“ A.D. Trebinje i u druge svrhe se ne može koristiti.

Potvrđujem ovjerom i potpisom da su gore navedeni podaci tačni:

Mjesto: _____

Datum: _____

M.P. Potpis ovlašćenog lica kupca/naručioca



Pismena izjava o ispunjenosti uslova iz člana 52. stav (2) tačkaka Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

Ja, niže potpisani _____, sa ličnom kartom broj: _____
(Ime i prezime)

izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne
djelatnosti _____

(Naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID
broj: _____ čije sjedište se nalazi u _____ na adresi
(Grad/Opština)

_____, kao kandidat/ponuditelj u postupku javne
(Ulica i broj)

nabavke _____
(Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke),

a kojeg provodi ugovorni organ _____
(Navesti tačan naziv ugovorenog organa)

za koji je objavljeno obaveštenje o javnoj nabavki (ako je objavljeno obaveštenje) broj:
_____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa
člankom 52. stav (2) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službeniku ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službenog ovlaštenja, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko tko posreduje pri takvom podmičivanju službenog ili odgovornog lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službeniku ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svog službenog ovlaštenja, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam učestvovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan sam krivične odgovornosti predviđene za krivično djelo davanje mita i druga krivična djela protiv službene i druge odgovorne dužnosti utvrđene u krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao (Ime i prezime)	Mjesto	Datum	Potpis i pečat



SPISAK POVJERLJIVIH INFORMACIJA

Naziv ponuđača:	
Sjedište:	
JIB:	
MB:	
Telefon:	

Dole navedene informacije smatraće se povjerljivim tokom gore navedenog postupka.

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica sa tim informacijama, u zahtjevu za učešće ili u tenderskoj dokumentaciji	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kome će te informacije biti povjerljive

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača

Mjesto

Datum

Potpis

Pečat



**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBE – NABAVKA I UGRADNJA OPREME ZA NADZOR
NAD VODOVODOM**
(u daljem tekstu: Ugovor)

Zaključen između:

Ugovornog organa J.P. "Vodovod" A.D. Trebinje
sa sedištem u Trebinju, ulica Luke Ćelovića-Trebinjca br.2,
koga zastupa: V.D. direktora Spasoje Radović, prof.fiz.kult.
(u daljem tekstu: Ugovorni Organ)

i Dobavljača:

.....
sa sjedištem u, ulica,
koga zastupa.....
(u daljem tekstu: Dobavljač)

Osnov Ugovora:

JN Broj: - **Oprema za nadzor nad vodovodom**

Broj i datum odluke o dodeli ugovora:

Ponuda izabranog Dobavljača br. od.....

Član 1.

PREDMET UGOVORA

Nabavka i isporuka robe: Nabavka **Oprema za nadzor nad vodovodom - SKADA**, javna nabavka br.
.....

1.1. Ugovorne strane konstatuju da je Ugovorni Organ:

a) sproveo konkurenski postupak postupak javne nabavke roba- **Oprema za nadzor nad vodovodom – SKADA**, br. javne nabavke

b) donio Odluku o dodjeli ugovora za Dobavljača _____, ponuda broj _____ od _____.

1.2. Dobavljač se obavezuje da dobra iz predmeta ovog ugovora isporuči, ugradi i izvrši prateće usluge puštanje sistema u rad što podrazumeva: provere, probe i podešavanje radi dovođenja sistema u ispravno i funkcionalno stanje (u daljem tekstu: ugovoreni posao), u svemu prema uslovima ponude i tehničkoj specifikaciji TD za javnu nabavku brojod, svojoj ponudi zavedenoj kod Naručioca pod brojemodgodine, koja čini sastavni dio ponude Dobavljača i ovog ugovora, ugovorenog kvaliteta, s pažnjom dobrog stručnjaka, važećim propisima, tehničkim uslovima, standardima i normativima koji važe za ovu vrstu dobara, namjenu kod Ugovornog organa, uputstvima ovlašćenih lica Ugovornog organa, pravilima struke i odredbama ovog ugovora.



Član 2.

VRIJEDNOST UGOVORA I CIJENA

2.1. Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da ukupna ugovorena cijena sa svim troškovima iznosi:
_____ KM/ bez PDV-a

slovima: _____ KM;
odnosno, _____ KM sa PDV-om
slovima: _____ KM / ;

na osnovu jediničnih cijena i količina preciziranih po pozicijama iz usvojene ponude Dobavljača i čini sastavni dio ovog ugovora.

2.2. Cijena iz stava 2.1. ovog člana i ugovorene jedinične cijene su fiksne do konačne realizacije ovog ugovora.

2.3. Cijena iz stava 2.1. ovog člana obuhvata isporuku, ugradnju, puštanje u rad sistema i dovođenje istog u funkcionalno stanje, uključujući i carinske troškove, troškove transporta i sve ostale prateće troškove koje povodom izvršenja ovog ugovora ima Dobavljač.

Član 3

PLAĆANJE

3.1. Ugovorni organ se obavezuje da po izvršenoj isporuci ugovorenih dobara i izvršenim pratećim uslugama iz člana 1.2 ovog ugovora, isplati Dobavljaču ugovorenu cenu za stvarno izvršeni obim ugovorenih poslova sa PDV-om, na osnovu računa Dobavljača, po ugovorenim jediničnim cijenama u KM, u roku do dana od dana prijema na protokol Ugovornog organa ispravnog računa ispostavljenog po odgovarajućem zapisniku o primopredaji potpisanog od strane ovlašćenih lica Ugovornog organa, bez primjedbi.

3.2. Dobavljač se obavezuje da, kao uslov za plaćanje od strane Ugovornog organa, uz ispostavljen račun dostavi Ugovornom organu zapisnik o izvršenoj isporuci dobara i zapisnik o primopredaji izvršenih usluga, koji moraju biti potpisani od strane ovlašćenih lica Ugovornog organa bez primedbi.

Član 4.

NAČIN ISPORUKE

4.1. Mesto isporuke dobara i izvršenja usluge su objekti J.P. " Vodovod " Trebinje.

4.2. Rok isporuke ugovorenih dobara i usluge je _____ dana (*maksimum 60 dana*) od dana potpisa ugovora od strane Dobavljača.

4.3. Dobavljač se obavezuje da nakon izvršene isporuke i ugradnje izvrši puštanje u rad sistema koji podrazumeva sve potrebne radove, provere, probe i podešavanja radi dovođenja sistema u ispravno funkcionalno stanje.

4.4. U svim slučajevima kada Dobavljač nije u mogućnosti da izvrši isporuku u ugovorenom roku, dužan je da o tome obavjesti Ugovornog organa bez odlaganja, i tom prilikom će se utvrditi eventualno produženje roka isporuke.

Član 5.

UGOVORNA KAZNA

5.1. U slučaju da Dobavljač ne izvrši isporuku robe u ugovorenom roku, odnosno ni u naknadno utvrđenom roku, biće dužan da plati ugovornu kaznu u visini od 1 % za svaki dan zakašnjenja, ali tako da ukupan iznos ne prelazi 10 % od fakturisane vrijednosti svake pojedinačne isporuke.

5.2. Dobavljač se oslobađa plaćanja ugovorne kazne ukoliko dokaže da je zadocnjenje došlo iz uzroka za koje ne odgovara, tj. iz razloga više sile.

5.3. Ugovorni organ ima pravo da naplati ugovornu kaznu bez dalje dodatne saglasnosti Dobavljača umanjenjem iznosa za uplatu po računu ispostavljenom od strane Dobavljača.



Član 6.

KONTROLA KVALITETA, GARANCIJE I REKLAMACIJE

6.1. Dobavljač je obavezan da ugovoreni posao izvrši ugovorenog kvaliteta prema navedenom u članu 1 ovog ugovora i saobrazno svojoj ponudi koja čini sastavni dio usvojene ponude Dobavljača i sastavni dio ovog ugovora.

6.2. Nakon izvršenja ugovorenog posla i uspešnog puštanja sistema u rad, dovođenja istog u ispravno i funkcionalno stanje, primopredaju vrši zajednička komisija sastavljena od predstavnika ugovornih strana koja zapisnički konstatuje izvršenje ugovorenog posla, predaju garantnih listova i druge propisane i potrebne dokumentacije kojom Dobavljač dokazuje da su ugovorena dobra i izvršene usluge ugovorenog kvaliteta prema članu 1 ovog ugovora i saobrazni ponudi Dobavljača Primopredaja ne može otpočeti pre nego što prilikom puštanja u rad oprema i predmetni softver ne postignu zadate radne parametre i parametre funkcionalnosti za namenu za koju se koristi kod Naručioca.

6.3. Ugovorni organ zadržava pravo da prilikom primopredaje izvrši provere i odbije prijem izvršenog posla, ukoliko se utvrdi da izvršeni posao ne odgovara ugovorenom kvalitetu i nije saobrazan ponudi Dobavljača. Smatraće se da je Dobavljač izvršio ugovoreni posao, kao i da je predao dokumentaciju iz stava 1 ovog člana, danom potpisivanja zapisnika o primopredaji od strane ovlašćenih predstavnika Naručioca bez primedbi.

6.4. Prilikom primopredaje, Ugovorni organ je dužan da ugovoreni posao na uobičajeni način pregleda i da svoje primedbe o vidljivim nedostacima pisanim putem odmah saopšti Dobavljaču.

6.5. Ako se nakon primopredaje pokaže neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, Ugovorni organ je dužan da o tom nedostatku pisanim putem obavesti Dobavljača u roku od 8 (osam) dana od dana kada je otkrio nedostatak.

6.6. U slučaju da je Dobavljač znao ili morao znati za nedostatke, Ugovorni organ ima pravo da se na te nedostatke pozove i kada nije izvršio svoju obavezu pregleda, odnosno da blagovremeno obavesti Dobavljača o uočenom nedostatku.

6.7. U slučajevima iz stava 6.5 i 6.6. ovog člana Ugovorni organ ima pravo da zahteva od Dobavljača da otkloni nedostatak ili da mu preda drugo dobro bez nedostataka i/ili ponovi pripadajuću uslugu što uključuje i predmetni softver (ispunjenje ugovora).

6.8. Ako Ugovorni organ ne dobije ispunjenje ugovora u primerenom roku koji ostavi Ugovorni organ u zahtjevu za ispunjenje ugovora iz prethodnog stava ovog člana, Ugovorni organ ima pravo da raskine ovaj ugovor i naplati sredstvo finansijskog obezbeđenja, o čemu pisanim putem obavestava Dobavljača.

6.9. Garantni rok za ugovorena dobra i usluge iznosi _____ meseca (**napomena Ugovornog organa: ne može biti kraći od 24 meseca*) od dana izvršene primopredaje - datum potpisivanja zapisnika o primopredaji bez primedbi od strane ovlašćenih lica Ugovornog organa.

6.10. Za nedostatke ili skrivene mane reklamacija se u garantnom roku podnosi Dobavljaču radi njihovog otklanjanja, a navedene nedostatke Dobavljač je u obavezi da otkloni u primerenom roku koji mu odredi Ugovorni organ u reklamaciji.

6.11. Dobavljač je dužan da o svom trošku otkloni nedostatke u roku iz stava 6.10. ovog člana, a ukoliko nedostatke nije moguće otkloniti popravkom, odnosno ponavljanjem usluge, Dobavljač je dužan da u daljem primerenom roku koji mu odredi Ugovorni organ, isporuči novo dobro ugovorenog kvaliteta i izvrši pripadajuće usluge, što uključuje i predmetni softver.

6.12. Trajanje garancije iz stava 6.9. ovog člana, produžava se za vreme nefunkcionisanja opreme i otklanjanja reklamacije, odnosno počinje da teče iznova u ugovorenom roku trajanja iz stava 6.9. ovog člana za novoisporučeno dobro i usluge puštanja sistema u rad izvršene u skladu sa stavom 6.10. ovog člana.

6.13. Ako Dobavljač ne otkloni nedostatke u rokovima određenim u stavu 6.10. i 6.11. ovog člana, Ugovorni organ ima pravo da naplati sredstvo finansijskog obezbeđenja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku i da iznos ukupne štete koju pretrpi naplati po pravilima Zakona o obligacionim odnosima.



Član 7.

STUPANJE NA SNAGU I ROK VAŽNOSTI UGOVORA

7.1.Ovaj ugovor stupa na snagu kada ugovor potpišu obe ugovorne strane (datum potpisivanja i propisanog zavodjenja ovog ugovora u pisarnici ugovorne strane koja ga je kao poslednja potpisala i zavela).

Član 8.

RASKID UGOVORA

8.1. **Ugovorni organ može** raskinuti ugovor prostom pisanom izjavom volje dostavljenom dobavljaču:
A) ako ocjeni da dobavljač ne može da izvršava svoje obaveze iz ovog ugovora iz bilo kojih razloga uključujući i akte državnih organa i događaje koji se mogu podvesti pod pojam više sile,
B) ako dobavljač isporučuje neispravnu ili neodgovarajuću robu ili robu nedogovarajućeg kvaliteta određenog u tehničkim karakteristikama - specifikaciji
V) ako dobavljač ne otkloni nedostatke na robu na način regulisan ovim ugovorom i
G) u svim drugim slučajevima kada dobavljač ne ispunjava svoje obaveze u skladu sa ovim ugovorom.

8.2. **Dobavljač može** raskinuti ugovor prostom pisanom izjavom volje dostavljene ugovornom organu zbog neispunjavanja njegove ugovorne obaveze plaćanja po računima-fakturama u ugovorenom roku. U slučaju nastupanja kašnjenja plaćanja od strane ugovornog organa, dobavljač je dužan pismenim putem opomenuti ugovornog organa, sa ostavljanjem naknadnog roka za plaćanje neplaćene novčane obaveze, koji rok ne može biti kraći od osam (8) dana od dana prijema opomene. Ukoliko ugovorni organ ni u naknadnom roku iz opomene ne izmiri svoju obavezu plaćanja, dobavljač može raskinuti ugovor.

8.3.Naknadni rok, kao uslov za raskid ugovora, neće se odrediti jedino u slučaju kada ugovorni organ izjavi da neće ili ne može ispuniti ugovornu obavezu plaćanja.

8.4.Najkraći otkazni rok po svim osnovama navedenim u prethodnim stavovima ovog člana iznosi osam dana, koji rok počinje da teče od momenta predaje pisanog otkaza jedne strane drugoj. Izjava o otkazu ugovora se predaje preporučenim pismenom.

8.5.U pisanoj izjavi o raskidu ugovora mora biti označeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Član 9.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

9.1. Za sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora ima se primenjivati Zakon o obligacionim odnosima.

9.2. U slučaju spora koji ugovorne strane ne mogu rešiti međusobnim sporazumom biće nadležan sud u Trebinju.

9.3. Sastavni dio Ugovora čine:

- obrazac ponude
- obrazac za cijenu ponude

9.4. Ugovor je sačinjen u četiri identična primerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primerka za svoje potrebe.

Dobavljač

V.d.direktora
Spasoje Radović

Napomena: Ponuđač treba dostaviti popunjen nacrt Ugovora.